



**MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

PRÉFET DE LA MANCHE

**DIRECTION  
DEPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA  
MER DE LA MANCHE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONT-  
SAINT-MICHEL-NORMANDIE  
1 RUE GENERAL RUEL  
50300 AVRANCHES**

**Service Environnement**

**Unité Protection de la  
Ressource et  
Aménagement**

SAINT-LO, le 14 décembre 2023

Dossier suivi par : PELLEN Natanaëlle  
Mèl : natanaelle.pellen@manche.gouv.fr  
Tél. : 02 33 77 52 81  
Fax : 02 33 06 39 09

**Réf. : GUN 0100028256- version papier**

**Objet : dossier de déclaration** instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement : **système d'assainissement collectif des eaux usées de Dragey-Ronthon**  
**Demande de compléments**

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'examen de votre dossier de déclaration, des observations sur la régularité ont été formulées. Vous les trouverez en annexe.

Je vous invite à compléter votre dossier ou à me faire parvenir une note complémentaire sur les aspects évoqués en annexe afin de pouvoir le déclarer régulier. Cette note pourra le cas échéant modifier certains aspects du dossier police de l'eau et définir de nouvelles mesures compensatoires.

Vous disposez d'un **délai de 1 mois** pour faire parvenir ces différents éléments.

**En l'absence de réponse de votre part dans le délai imparti, conformément au 3<sup>e</sup> paragraphe de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, il sera fait opposition tacite à votre déclaration.**

Le délai de deux mois imparti à l'administration pour émettre une éventuelle opposition motivée et durant lequel vous n'avez pas le droit de démarrer les travaux, est interrompu jusqu'à la réception des pièces complémentaires demandées par le présent courrier, conformément au 2<sup>e</sup>me paragraphe de l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

Le service en charge de la police de l'eau qui instruit votre dossier, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

La responsable du l'unité protection de la  
ressource et aménagement



Barbara TREMARE

P.J. : - demande de complément au dossier présenté  
- arrêté préfectoral N°DDTM CM-S-2022-002

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (<https://www.telerecours.fr/>)

## ANNEXE

Demande de compléments pour l'instruction d'un dossier loi sur l'eau relatif à :  
**Système d'assainissement collectif des eaux usées de Dragey-Ronthon**  
dossier n° : **GUN 0100028256 – Version papier**

Au titre de la régularité du dossier, vous devez fournir les éléments de réponse suivants :

Document 2 sur 4 – Document d'incidence :

p. 30 à 32 : le dossier actualisé apporte les éléments souhaités sur la description des activités exercées sur la partie littorale pouvant être potentiellement impactée par le projet. Cependant, l'information sur l'alerte sanitaire (p. 32) n'est plus d'actualité. Il conviendra de mettre à jour le dossier avec l'arrêté DDTM CM-S-2022-002 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2020-012 du 30 octobre 2020 joint à ce courrier.

Concernant le classement conchylicole présenté à la page 31, précisez qu'un classement en zone "non classée" se traduit par l'impossibilité réglementaire d'exercer à titre professionnel l'exploitation de bivalves (fouisseurs ou non-fouisseurs) selon le cas. Sur ce dernier point, seule une carte de classement est présente dans le dossier : inclure la carte de classement pour les bivalves fouisseurs et celle pour les bivalves non-fouisseurs telles que disponibles sur le site de l'État dans la Manche <https://www.manche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-littoral-et-peches/Cultures-marines/La-securite-sanitaire/Le-classement-sanitaire-des-zones-conchylicoles-dans-le-departement-de-la-Manche>.

Document 4 sur 4 – Description du système d'assainissement :

p. 16 : fournir les coordonnées Lambert 93 de la station (entrée et point de rejet).

p. 58 : une erreur demeure concernant la charge en kg/jj/EH pour le Pt et le NGL. A rectifier.

